

**п.11«б» ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ РЕГУЛИРУЕМЫХ  
абз.16-17: ТОВАРОВ (УСЛУГ)**

В соответствии с пп. «б» п. 11 [Постановления Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»](#), в данном разделе публикуется информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:

**О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35кВ и выше; по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения**

**Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения качестве обслуживания потребителей услуг сетевой организации в II кв. 2018г.**

№ пп	Наименование питающего центра	Количество трансформаторов, шт.	Напряжение, кВ	Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, МВА
1.	ГПП 35/6кВ	2	180/160	нет
2.	ТП-1	2	1250/1250	нет
3.	ТП-2	2	1250/1250	нет
4.	ТП-3	2	800/800	нет
5.	ТП-4	2	800/800	нет
6.	ТП-5	2	1250/1250	нет
7.	ТП-6	2	1250/1250	нет
8.	ТП-7	2	1250/1250	нет
9.	ТП-8	2	1000/1000	нет
10.	КТПН-9	1	160	нет
11.	ТП-10	2	250/250	нет
12.	ТП-11	2	630/630	нет

13.	ТП-12	2	400/400	нет
14.	ТП-13	2	630/630	нет
15.	ТП-15	1	180	нет
16.	ТП-17	2	63/100	нет
17.	ТП-18	2	180/180	нет
18.	ТП-22	2	630/630	нет
19.	ТП-26	2	250/320	нет
20.	ТП-27	2	100/250	нет
21.	ТП-28	1	100	нет
22.	ТП-29	2	60/60	нет
23.	ТП-32	2	630/630	нет
24.	КТПН-33	1	400	нет
25.	ТП-36	2	160/160	нет
26.	ТП-39	2	160/160	нет
27.	ТП-46	1	100	нет
28.	ТП-75001	2	1250/1250	нет
29.	ТП-МС-1	2	1600/1600	нет
30.	ТП-МС-2	2	1600/1600	нет
31.	ТП-МС-3	2	1600/1600	нет
32.	ТП-МС-4	2	1600/1600	нет
33.	ТП-ОС	2	630/630	нет

**Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше в II кв. 2018г.**

Наименование питающего центра	Напряжение, кВ	Количество и мощность установленных трансформаторов	Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, МВА	
			01.04.2018	30.06.2018
ПС «Кольцово»	35/6	2×6300	нет	

Электроустановки ПАО «Аэропорт Кольцово» имеют рабочее напряжение 6 кВ и 0,4 кВ.